



### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA STATION

Débit	24.000	m <sup>3</sup> /j
Budget	≈ 12.000.000	euros HT

### DESCRIPTIF GENERAL

Le site de l'usine de traitement de Ribou se situe au sud est Cholet (49). La nouvelle usine est implantée en continuité de l'usine existante.

L'eau provient du barrage de Ribou et subit un traitement complet avant distribution.







Station d'eau potable de  
**CHOLET**



L'installation comprend :

- Préozonation ;
- Préreminéralisation à la chaux ;
- Actiflo 1<sup>er</sup> étage ;
- Actiflocarb ;
- Interozonation ;
- Interminéralisation + injection KMnO<sub>4</sub> ;
- Filtration CAG ;
- Ultrafiltration ;
- Désinfection ;
- Stockage eau traitée.

Maitre d'oeuvre	Concepteur	Constructeur - Concepteur	Génie Civil
 <p><b>SOGREAH</b> CONSULTANTS</p>	 <p><b>Sources</b></p>	 <p><b>OTV</b></p>	 <p><b>demathieu &amp; bard</b> TRAVAUX PUBLICS • BATIMENTS</p>