

**Mise en place d'une déferrisation biologique à
CAROUSSEL**



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA STATION

Débit	90	m ³ /h
Budget	192 675	euros TTC

DESCRIPTIF GENERAL

Actuellement, l'eau distribuée sur le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable d'Eymet provient d'un forage et est stockée dans un réservoir de distribution.

La construction concerne le remplacement de la déferrisation existante.

L'installation comprend :

- Renouvellement des équipements électromécaniques,
- Remplacement du traitement actuel par un procédé biologique,
- Bâche de décantation,



**S.I.A.E.P
D'EYMET**

Concepteur	Constructeur	Maîtrise d'oeuvre
		